

TEMPLATE
RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE
2025

DSP NEAMT

1. Nr. total zone de aprovizionare: 35 din care:
 - Nr. ZAP Mari: 6
 - Nr. ZAP Mici: 29
2. Nr. total rezidenți în județ: 447776
3. Nr. total de consumatori : 239358 din care:
 - Nr. consumatori în ZAP : 184041
4. Sursa de apă ZAP Mari: suprafață, adâncime, mixtă – denumire.
 1. ZAP Batca Doamnei Piatra Neamt– sursa de suprafata
 2. ZAP Vaduri, comuna Alexandru Cel Bun – sursa de adancime
 3. ZAP Ticos Bicz – sursa de adancime
 4. ZAP Simionesti Pildesti Roman – sursa de adancime
 5. ZAP Lunca Vanatori , Targu Neamt – sursa de adancime
 6. ZAP Preutesti , Targu Neamt – sursa de adancime
5. Volum total de apă distribuit în ZAP Mari: mc/zi - 61365,78
6. Volum total de apă distribuit în toate zonele de aprovizionare: 25314002 mc/an
7. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării de audit în toate zonele de aprovizionare: 614
8. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale în toate zonele de aprovizionare: 33287
9. Nr. total de analize neconforme/parametru:
 - sulfati 3 analize neconforme
 - mangan 1 analiza neconforma

10. INFORMAȚII PRIVIND NECONFORMITĂȚILE: - ZAP afectat HORIA

- Sursa de apă: profunzime/suprafață - sursa de profunzime
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2076
- Parametrul neconform: sulfati
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 440mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 21.10.2025 (351,5mg/l) , 03.11.2025 (372,5 mg/l) si 02.12.2025 (440 mg/l)
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiente în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restricții pentru utilizatorii sensibili
- Calendarul remedierilor: 16.12.2025 – 31.12.2025 (s-a reanalizat în 2 transe parametrul neconform (sulfati). Urmarea reanalizării parametrului în data de 03.11.2025 si 02.12.2025 întrucât valoarea s-a menținut depășită, s-au întreprins măsurile de mai sus.
- Informarea consumatorilor: DA

11. INFORMAȚII PRIVIND NECONFORMITĂȚILE: - ZAP afectat HORIA

- Sursa de apă: profunzime/suprafață sursa de profunzime
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2076
- Parametrul neconform: Mangan
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 106,72 ug/L
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 03.06.2025 pana pe data de 23.06.2025
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiente în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: restrictii pentru utilizatorii sensibili
- Calendarul remedierilor: 03.06.2025 prima proba neconforma si 23.06.2025 a doua proba conforma
- Informarea consumatorilor: DA

12. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână din județ: 1720
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public din județ: 352
- Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP: 93
- Numărul izvoarelor monitorizate de DSP: 53
- Numărul fântânilor publice supuse interdicției de folosire: 86
- Numărul izvoarelor supuse interdicției de folosire: 25

Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare a populației: DA